МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АНДРЕАПОЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 172800, Тверская обл., Андреапольский р-н, ул. Парковая, д. 1 тел. (48267) 3-54-64 факс (48267) 3-12-29 ИНН 6917012137, ОГРН 1026901810770 E-mail: asosh1@mail.ru _____№_____ на №_____от_____	**Прокурору Андреапольского района** **Советнику юстиции** Терехову Р. А. ул.Новгородская, д.17, г.Андреаполь, Тверская область, 172800

Отчет об исполнении предписания

В соответствии с Вашим представлением об устранении нарушений федерального законодательства № 179-26-2022 от 31.10. 2022 года сообщаю следующее:

Представление № 179-26-2022 от 31.10. 2022 года рассмотрено с участием представителя прокуратуры Андреапольского района Тверской области.

1. В целях устранения нарушений ст.13 Федерального закона РФ от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» в библиотеке МОУ АСОШ №1 был обновлен 13.09.2022 федеральный список экстремистских материалов. Создана комиссия по работе с документами, внесенными в «Федеральный список экстремистских материалов» и определен график сверки. (Приказ №57/03 от 06.09.2022) – Приложение 1.

На основании нарушения приказа №57/03 от 06.09.2022 года библиотекарю Бушуевой Елене Юрьевне вынесено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения. (Приказ № 70/01 от 14.09.2022 г.) – Приложение 2

2. Согласно п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № №1479, в помещении библиотеки были устранены нарушения изоляции электропроводки.

3.Согласно Свода правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», утвержденных приказом МЧС России от 25.03.2009 №179 мастерской был заменен неисправный огнетушитель.

4. Знаки пожарной безопасности, размещенные на пути эвакуации в коридорах, и эвакуационные знаки безопасности, выполненные без применения фотолюминесцентных материалов были заменены на фотолюминесцентные, согласно п. 5.1.3.2 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия».

5. Согласно п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № №1479, в мастерской все светильники имеют защитные колпаки.

6. Согласно п. 30 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № №1479, пост охраны снабжен ручным электрическим фонарем.

7. Согласно Свода правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», утвержденных приказом МЧС России от 25.03.2009 №179, в лаборантской, медицинском кабинете огнетушители находятся в фиксирующих подставках.

Приложение:

1. Копия приказа « О работе с документами, включенными в Федеральный список экстремистских материалов»

2. Копия приказа «О применении дисциплинарного взыскания в виде предупреждения»

Директор МОУ АСОШ №1 _____ Т.Н. Дергачёва